

SE/1860/4438/2012/3

Katowice dn. 29.08.2012 r.

Instalacyjna Pracownia Projektowa
Grzegorz Mateja
ul. Bielszowicka 93 d / 3
41 - 711 Ruda Śląska

W odpowiedzi na Państwa pismo P/GM/088/2012 z dnia 14.08.2012 r. dotyczące uzgodnienia projektu budowy przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do projektowanej strefy ekonomicznej w rejonie ulicy Śląskiej i Zielonej w Świętochłowicach, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. przesyła w załączeniu „Projekt Budowlano - Wykonawczy” z planem sytuacyjnym terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Mielęckiego, Zielona, Śląska w Świętochłowicach z wskreślonymi orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasami wodociągów: magistralnego DN 1200 mm i DN 350 mm.

Strefy ochronne (techniczne) dla ww. wodociągów, wynoszą odpowiednio: po min. 10,0 mb z obu stron magistrali DN 1200 mm i po min. 3,0 mb z obu stron dla wodociągu DN 350 mm. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach stref technicznych w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągów. Uzgadniamy budowę przedmiotowej kanalizacji zgodnie z ww. projektem - opisem technicznym i rysunkami Nr: 5.1 „Plan zagospodarowania terenu” i 5.3 „Profil podłużny”. W sporządzonym kosztorysie budowy kanalizacji należy uwzględnić koszt wykonania zabezpieczeń: założenia rur osłonowych na przewody kanalizacyjne pomiędzy studniami „Ko13” ÷ „Ko14” i „Ko1” + „Wp1” oraz wykonania bezpośrednio przy studni „Ko14”, równoległe do magistrali DN 1200 mm, ścianki z grodzic na długości min. 3,0 m, tj. po min. 1,5 m w obu kierunkach - licząc od osi studni odbiorczej. Na etapie budowy kanalizacji, szczegóły techniczne dotyczące wykonania ww. zabezpieczeń, należy uzgodnić na roboczo bezpośrednio z Oddziałem Sieci Magistralnej „CHROPACZÓW”, tel. 32 245 27 03. W przypadkach prowadzenia prac w obszarach stref technicznych wodociągów eksploatowanych przez naszą Spółkę należy zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Kopia: OSM Chropaczów
SE a/a

Andrzej Skrzypczyk
Zastępca Dyrektora
Wydziału Eksploatacji
Sieci Dystrybucji Wody
Andrzej Skrzypczyk

[Signature]
DZIEŁO
ZADU
Dystrybucji
Wójcik



OPRACOWANIE

INWESTOR

INSTALACYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

41-711 Ruda Śląska
ul. Bieleszowska 93d/3
tel. 32 240 84 93
tel. kom. 667 037 171
e-mail: ipp0@vp.pl

Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Składowa 1
41-500 Chorzów
tel. 32 34 94 622

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

**BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ
DO PROJEKTOWANEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W REJONIE ULIC ŚLĄSKIEJ I ZIELONEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

LOKALIZACJA NA
DZIAŁKACH

222/79; 528/81; 3946/8; 3946/6; 3947/1; 3947/4; 324/102.

Obręb: 3 Świętochłowice

Jednostka ewidencyjna 247601_1 M. Świętochłowice

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY
2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
3. ZAŁĄCZNIKI
4. BIOZ
5. RYSUNKI

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Grzegorz Mateja

mgr inż. GRZEGORZ MATEJA
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr SLK/0625/POOS/04

pieczęć i podpis

WYKONAŁ:

mgr inż. Grzegorz Mateja



podpis

Ruda Śląska
SIERPIEŃ 2012

Gornioślaskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uzgodnia i niniejszym lokalizację
-projekt, na warunkach podanych
w piśmie nr SE/1866/4438/2012
z dnia 29.08.2012

29 08 2012

Zastępca kierownika
Wydziału Eksploatacji
Sieci i Wytworzenia Wody
Andrzej Skrzypczyk